

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0057/03

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SAKORD: FUKT
hygienutrymmen, våtutrymmen

ILLIGO VÅTRUMSSYSTEM

- Innehavare** Illigo AB, Folkungagatan 4, 532 35 SKARA, organisationsnr 556541-0403, tel: 0511-174 74, fax: 0511- 375 646, www.illigo.se, info@illigo.se
- Produkt** ILLIGO VÅTRUMSSYSTEM är ett tät- och fästskiktsystem som består av ett antal komponenter, komponenterna framgår av den tillhörande handlingen. Huvudkomponenten är en dubbelsidigt självhäftande "duk" med en nominell tjocklek på 1,5 mm
- Avsedd användning** ILLIGO VÅTRUMSSYSTEM är avsedd som fuktisolering (vattentätt skikt) samt fästskikt på väggar och golv, under keramisk beklädnad, i våtutrymmen såsom badrum, duschrum etc. Systemet kan appliceras mot gipsskivor*, betong, stål, aluminium samt flytspackel.
** se kommentarer*
- Godkännande** ILLIGO VÅTRUMSSYSTEM uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (*BBR*).
- | | |
|-------------------|--------|
| Fukt, allmänt | 6:51 |
| Vattentäta skikt* | 6:5331 |
- * Ånggenomgångsmotstånd $1,1 \cdot 10^6$ s/m
- Tillhörande handlingar** "Montageanvisning Illigo Våtrumssystem" daterat 07-09-10.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2006-08-15 och dnr 210-03-0070 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att utförande och montering överensstämmer med tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

2007-09-25

Tg-bevis nr 0057/03

Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen: NITTO EUROPE NV, GENK, BELGIEN
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar: Tillverkarens namn och tillverkningsort Boverkets inregistrerade varumärke SITAC:s ackrediteringsnummer Produktens typbeteckning Typgodkännandebevisets nummer Löpande tillverkningsnummer eller -datum Besiktningsorgan
	NITTO EUROPE NV. GENK, BELGIEN † SITAC 1422 Illigo våtrumssystem 0057/03 nr SP
Bedömnings- underlag	Rapport nr F210460 A, 99K19716, F0013104, F 303936 A, F303936B F515200, F602810, F400199, F622564 A, F512391, F403950, F412456, F715392 samtliga från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Kommentarer	Genomföringar skall tätas med typgodkända lösningar, vilket inte innefattas av detta typgodkännande. Det ovan nämnda användningsområdet innefattar även montage på kartong- beklädda gipsskivor. Produkten har genom test påvisat beständighet mot alkalitet. Montage av kakel på vägg kan även utföras med fix mot tät/fästskiktet.
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2012-09-09.



Johan Åkesson



Håkan Thiman